Exemple de rapport produit par VocaBat. Entreprise, chantier et client sont fictifs.

CARRELAGE MEYER

RAPPORT D'INTERVENTION

N° EXEMPLE-001

État du support avant intervention

CLIENT	**M. et Mme Wolff (exemple)**
OBJET	**Pose collée de carrelage grand format sur terrasse**
ADRESSE DU SITE	**18 rue des Vignes, 67520 Marlenheim** Terrasse sur terre-plein, côté jardin
DATE DE L'INTERVENTION	**mercredi 2 septembre 2026**
RÉFÉRENCE	**EXEMPLE-001**

1. Cadre de l'intervention

Dallage béton de la terrasse sec, propre et plan, pente vers le jardin conservée : pose collée de dalles de grès cérame grand format, gris clair.

2. Prestations réalisées

PRESTATION	DESCRIPTIF
Pose	Mortier-colle déformable pour l'extérieur, étalé au peigne à grosses dents, double encollage sur chaque dalle. Pose à joints alignés de 3 mm, système de croisillons autonivelants à chaque intersection pour supprimer les désaffleurs.
Joints	Joints laissés ouverts et propres jusqu'à la prise du mortier-colle, jointoiement au prochain passage.

EXEMPLE

3. Constats et travaux : reportage photographique


1. Pose des dalles

Mortier-colle étalé au peigne sur le dallage, sillons réguliers, le long de la rangée précédente. Dalles posées et battues, désaffleurs repris par croisillons autonivelants, joints réguliers.



AVANT


Mortier-colle peigné sur le dallage, avant pose de la dalle



APRÈS

Dalles posées, croisillons autonivelants en place, joints ouverts

Vues d'ensemble



Terrasse en fin de pose : croisillons laissés en place jusqu'à la prise

4. Conclusion

Pose collée terminée sur toute la terrasse. Planéité contrôlée à la règle de 2 m, sans désaffleur entre dalles. Ne pas circuler sur la terrasse pendant 24 heures : dépose des croisillons et jointoiement au prochain passage.

Ce rapport est établi sur la base des constats réalisés sur site le mercredi 2 septembre 2026.

Fait à Strasbourg, le 02/09/2026

Par CARRELAGE MEYER

CARRELAGE MEYER, SARL, SIRET 00000000000000. Article R. 123-237 du code de commerce

Travaux relevant de la série NF DTU 52, carrelage.