Exemple de rapport produit par VocaBat. Entreprise, chantier et client sont fictifs.

COUVERTURE SCHAEFFER

RAPPORT D'INTERVENTION

N° EXEMPLE-001

Point d'avancement : dépose terminée, pose en cours

CLIENT	**M. et Mme Hoffmann (exemple)**
OBJET	**Réfection de la couverture en tuiles plates, pan côté rue**
ADRESSE DU SITE	**7 rue du Moulin, 67440 Marmoutier** Pan de toiture côté rue
DATE DE L'INTERVENTION	**mercredi 2 septembre 2026**
RÉFÉRENCE	**EXEMPLE-001**

1. Cadre de l'intervention

Couverture d'origine en fin de vie : tuiles déposées, liteaux anciens vétustes et cassés par endroits. Réfection complète du pan en tuiles plates de terre cuite, sur écran sous-toiture et liteaunage neufs.

2. Prestations réalisées

PRESTATION	DESCRIPTIF
Dépose	Dépose des tuiles et des liteaux d'origine, évacuation des gravats, contrôle de la charpente conservée.
Support	Écran sous-toiture, contre-liteaux, liteaux et voliges d'égout neufs en sapin, écartement réglé selon le pureau des tuiles.
Couverture	Tuiles plates en terre cuite rouge posées à double recouvrement depuis l'égout, rangs alignés au cordeau.

EXEMPLE

3. Constats et travaux : reportage photographique


1. Liteaunage et pose des tuiles

Liteaux d'origine vétustes, fendus ou déformés par endroits, voliges d'égout grisées par les intempéries. Liteaux et voliges d'égout remplacés sur tout le pan, premiers rangs de tuiles plates posés depuis l'égout.



AVANT

Tuiles déposées : liteaux d'origine vétustes



APRÈS

Liteaux neufs, premiers rangs de tuiles plates posés

Vues d'ensemble



Pose en cours : tuiles réparties sur le liteaunage, faîtières en attente

4. Conclusion

Dépose terminée et liteaunage neuf posé sur tout le pan. Restent le haut du pan, les abords de la cheminée et le faîtage, prévus la semaine prochaine selon la météo. La souche de cheminée, à l'enduit dégradé, est à reprendre avant la pose à son pied : devis séparé.

Ce rapport est établi sur la base des constats réalisés sur site le mercredi 2 septembre 2026.

Fait à Strasbourg, le 02/09/2026

Par COUVERTURE SCHAEFFER

COUVERTURE SCHAEFFER, SARL, SIRET 00000000000000. Article R. 123-237 du code de commerce

Travaux relevant de la série NF DTU 40, couvertures.